

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 172



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Laminat-, kompaktlaminat-, massivtræ-, natur- og kompositstenbordplader, keramik, linoleum, Fiber Kompakt, Corian og FormaCor, stål, samt kanter, lister og vægpaneler

PFP A/S
Astrupvej 1
8620 Kjellerup

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
12. september 2026

Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 172

Indehaver af mærkningstilladelse:

PFP A/S

Astrupvej 1

8620 Kjellerup

Produktgruppe

Laminat-, kompositlaminat-, massivtræ-, natur- og kompositstenbordplader, keramik, linoleum, Fiber Kompakt, Corian og FormaCor, stål, samt kanter, lister og vægpaneler

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Kitchen and wardrobe cabinets, 4th edition, 2022

Første udstedelsesdato

12. september 2023

Prøvet produkt

Laminat- og massivtræbordplade

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 2

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,28	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,024	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	10	døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn			
TVOC	≤	10	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01	mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn			
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001	mg/m ³
R-værdi	≤	1	
Sensorisk bedømmelse			
Tidsværdi	≤	160	døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.